

沙雅县兴雅污水处理有限责任公司水质在线设备 比对验收项目验收意见

2021年11月6日专家组按照《污染源自动监控管理办法》、《污染源自动监控系统运行管理办法》和《国控重点污染源自动监控能力建设项目污染源自动监控现场端建设规范》对沙雅县兴雅污水处理有限责任公司水污染源（pH、COD_{Cr}、NH₃-N、TP、TN）在线监测系统、超声波明渠流量计及水质自动采样器进行专家组现场验收，形成以下验收意见：

一、你公司已按照规范要求污水总排口安装了由聚光科技（杭州）股份有限公司生产的pH在线监测仪、化学需氧量（COD_{Cr}）在线监测系统、氨氮（NH₃-N）在线监测系统、总磷（TP）在线监测系统、总氮（TN）在线监测系统、水质自动采样器及北京九波声迪科技有限公司生产的超声波明渠流量计。

二、根据新疆坤诚检测技术有限公司出具的监测比对报告，污水总排口pH、COD_{Cr}、NH₃-N、TP、TN水质在线监测系统现场24小时漂移测试、准确度测试和实际水样比对测试，水质自动采样器采样量误差比对测试、水质自动采样器温度控制误差，明渠流量计流量比对误差、液位比对误差均满足《水污染源在线监测系统验收技术规范》（HJ354-2019）标准要求。

三、在线监测数据稳定传输到阿克苏地区污染物监控中枢平台。

四、提供的验收资料齐全，工程质量合格，各指标达到设计要求。

五、现同意沙雅县兴雅污水处理有限责任公司在污水总排口安

装的全套污染源在线监测设备（pH、COD_{Cr}、NH₃-N、TP、TN）



及水质自动采样器和超声波明渠流量计通过验收。

六、建议：

1、加强仪器设备的调试检查，保证数据准确。

2、做好水质在线监测系统的日常维护、运行保养校准，确保仪器长期稳定运行。

验收组组长（签字）： 

验收组（签字）：    

新疆兴雅县住房和城乡建设局
(盖章)
6529240014500
2021年 11月 6日



沙雅县兴雅污水处理有限责任公司水质在线设备比对验收项目

验收组签到表

	姓名	单位	职务/职称	身份证号码	签名
组长	曹明	沙雅县兴雅污水处理有限公司	工程师	654226198512170513	曹明
	朱江	新疆维吾尔自治区环境监测总站	高级工程师	65104197907050715	朱江
成员	刘宁	乌鲁木齐市环境监测中心站	工程师	65063197708030815	刘宁
	范胜虎	乌鲁木齐市环境监测中心站	工程师	344124198411060015	范胜虎
	何强	新疆维吾尔自治区环境监测总站	工程师	654124198711050024	何强